



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Forebyggende avdeling

Lørenskog, 16.10.09

Retningslinjer for søknad om innendørs fyrverkeri

Eier av bygget eller den som disponerer bygget er den som er søknadsberettiget. Søknad skal minimum sendes brannvesenet **3 uker** før arrangement og inneholde følgende:

- Planer og tiltak som er etablert for brannsikkerheten i virksomheten.
- Dokumentasjon som viser at teknisk og organisatorisk sikkerhet er opprettholdt i bygget, og er i samsvar med plan- og bygningsloven.
- Eier skal vurdere om tiltaket er så omfattende at det er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
- I de tilfeller der brannalarm må kobles ut **skal** risikoanalyse utføres av kvalifisert personell, med dette menes brannteknisk rådgiver eller tilsvarende. Risikoanalysen bør gjennomføres etter prinsipper i Norsk standard. Eventuelle kompensierende tiltak skal inngå i virksomhetens HMS system.
- Dokumentasjon på at pyrotekniker er godkjent for de aktuelle pyrotekniske effektene som skal benyttes.

Virksomheter som er registrert som særskilte brannobjekter, hvor det er utført tilsyn siste 12 mnd. behøver ikke dokumentere kulepunkt en og to, hvis det ikke var avvik ved siste tilsyn.

Etableres organisatoriske tiltak som erstatning for tekniske tiltak ved bruk av pyroteknikk, har ikke brannvesenet noen hjemmel for godkjenning av dette. Brannvesenet kan akseptere den dokumentasjon (risikoanalyse med valgte tiltak) som etableres, eller sette forbud mot bruk hvis/så lenge dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende. Tilrettelegging for jevnlig bruk av pyrotekniske effekter kan kreve permanente løsninger med tekniske installasjoner/oppgraderinger. Tekniske installasjoner kan utløse søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

Der brannvesenet registrerer avvik på tekniske og/eller organisatoriske tiltak som ikke blir rettet eller forbedret er brannvesenet forpliktet til følge opp dette med pålegg, eventuelt ytterligere reaksjoner som tvangsmulkt eller stengning.

Bjørn Bakkhaug
Brannsjef